

TYPGODKÄNNANDEBEVIS 0245/04

med beslut om tillverkningskontroll enligt 18-20 § lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m., BVL

SÖKORD: BRANDSKYDD
Genomföringar i vägg och bjälklag
Tätningmaterial- och system



BRANDTÄTNINGSSYSTEM INTUMEX AN

Innehavare	Silicone Trading, Energigatan 5, 434 37 Kungsbacka, tel: 0300-773 50, fax: 0300-773 52, e-post: info@siliconetrading.se, hemsida: www.siliconetrading.se, org. nr: 556264-7213.	
Produkt	INTUMEX AN, brandtätningssystem bestående av expanderande massa Intumex AN tillsammans med botteningsmaterial av stennull, för tätning av kabel- och rör genomföringar samt fogar, EI 90/EI 120. Begränsningar och förutsättningar avseende max tätningstorlek, rördimension m m framgår av tillhörande handlingar.	
Avsedd användning	Genomföring och tätning i brandcellsskiljande väggar av betong och gipsskivkonstruktioner, inomhus.	
Godkännande	Produkten uppfyller kraven i 2 § 2 BVL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR).	
	Brandteknisk klass EI 90 och EI 120 enligt tillhörande handlingar	5:221
Tillhörande handlingar	Ritningar betecknade System 9, -10, -23, -24, -25, daterade 2004-10-25.	
Kontroll	Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2001-08-09 och Dnr 310-94-0001 och övervakas av SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB (SP).	
	Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall, genom identifiering med hjälp av märkningen, tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran, som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.	

2004-12-03

Tg-bevis nr 0245/04

Distributör	Tillverkningskontrollen omfattar följande distributörsställe: Silicone Trading, Kungsbacka.	
Tillverkare	Intumex GmbH, Linz, Österrike.	
Märkning	Produkten skall hos distributören förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad förpackning och omfattar:	
	Distributörens namn och ort	Silicone Trading, Kungsbacka
	Tillverkarens namn	Intumex GmbH
	Boverkets inregistrerade varumärke	+
	SITAC:s ackrediteringsnummer	SITAC 1422
	Produktens typbeteckning	Intumex AN
	Typgodkännandebevisets nummer	0245/04
	Löpande tillverkningsnummer eller -datum	batchnummer
	Besiktningsorgan	SP
Bedömnings- underlag	Rapport nr Pr-03-02.056 från LGAI Technological Center, S.A., Spanien.	
Kommentarer	Tillhörande handlingar skall medfölja varje levererad förpackning.	
Giltighetstid	Godkännandet gäller t o m 2009-12-03.	
	Ett typgodkännande upphör formellt att gälla efter övergångstiden för den harmoniserade tekniska specifikationen som produkten kan CE-märkas mot. Den tekniska bedömningen att produkten uppfyller Boverkets regler berörs inte av detta.	


Ulf Johansson
Per Adolfsson