

TYPGODKÄNNANDEBEVIS 1786/96

med beslut om tillverkningskontroll enligt 18-20 § lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m., BVL

SÖKORD: BRANDSKYDD
Genomföringar i vägg och bjälklag

BRANDTÄTNINGSSYSTEM INTUMEX CSP

Innehavare	Silicone Trading, Energigatan 5, 434 37 Kungälv, tel: 0300-773 50, fax: 0300-773 52, hemsida: www.siliconetrading.se , org. nr: 556264-7213.
Produkt	INTUMEX CSP, brandtätningssystem bestående av stenull samt brandskyddsmassa för genomföringar med kablar och ventilationskanaler, EI 30 – EI 180. Tillåtna kablar och ventilationskanaler, minsta tjocklek på byggnadsdelar samt övriga begränsningar framgår av tillhörande handlingar.
Avsedd användning	Genomföringar av kablar och ventilationskanaler i brandcellsskiljande byggnadsdelar av betong, lättbetong, tegel eller motsvarande samt gipsskiveväggar.
Godkännande	Produkten uppfyller kraven i 2 § 2 BVL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR). Brandtekniska klasser EI 30 – EI 180 enligt tillhörande handlingar 5:221
Tillhörande handlingar	"Documentation" daterad 2008-04-24 (7 sidor) med bilaga 2008-04-25 (1 sida).
Kontroll	Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2007-04-11 och Dnr 310-94-0001 och övervakas av ett oberoende tredjepartsorgan, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall, genom identifiering med hjälp av märkningen, tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran, som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.

2008-05-05

Tg-bevis nr 1786/96

Distributör Tillverkningskontrollen omfattar följande distributionsställe:
Silicone Trading, Kungsbacka.

Tillverkare Intumex GmbH, Linz, Österrike.

Märkning Produkten skall hos distributören förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad förpackning och omfattar:

Distributör	Silicone Trading
Tillverkningsställe	Intumex GmbH, Linz, Österrike
Boverkets inregistrerade varumärke	+
SITAC:s ackrediteringsnummer	SITAC 1422
Produktens typbeteckning	Intumex CSP
Typgodkännandebevisets nummer	1786/96
Brandteknisk klass	EI 30 – EI 180
Löpande tillverkningsnummer eller -datum	nr/datum
Besiktningsorgan	SP

Bedömnings-
underlag Rapport nr Pr-07-2.152 från Pavus.

Kommentarer Tillhörande handlingar skall medfölja varje förpackning som levereras.

Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2007-07-03 och projektnummer T100534-02.

Giltighetstid Godkännandet gäller t o m 2013-05-05.

Ett typgodkännande upphör formellt att gälla efter övergångstiden för den harmoniserade tekniska specifikationen som produkten kan CE-märkas mot. Den tekniska bedömningen att produkten uppfyller Boverkets regler berörs inte av detta.



Johan Åkesson



Per Adolfsson