

2008-10-02

Projektnr: T800170

TYPGODKÄNNANDEBEVIS 0170/08

med beslut om tillverkningskontroll enligt 18-20 § lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m., BVL

SÖKORD: BRANDSKYDD
Genomföringar i vägg och bjälklag
Tätningssystem och -system

BRANDTÄTNINGSSYSTEM INTUMEX FB, FP

Innehavare	Silicone Trading , Energigatan 5, 434 37 Kungsbacka, tel: 0300-773 50, fax: 0300-773 53, e-post: info@siliconetrading.se, hemsida: www.siliconetrading.se, org. nr: 556264-7213.
Produkt	<p>INTUMEX FB och FP, brandtätningssystem bestående av värmeexpanderande rektangulära block respektive cirkulära pluggar för tätning av kabel- och rör genomföringar samt fogar, EI 30-EI 180.</p> <p>INTUMEX FB har dimension 200×120×60 mm och INTUMEX FP har diameter från 65 mm upp till 260 mm. Materialets densitet är 250 kg/m³.</p> <p>Begränsningar och förutsättningar avseende max tätningstorlek, kabeltyp, rörtyp m m framgår av Tillhörande handlingar. Max fyllnadsgrad av kablar/rör i tätningarna är 60%.</p>
Avsedd användning	Genomföringar och tätningar i brandcellsskiljande väggar av betong, lättbetong eller gipsskivor samt bjälklag av betong.
Handelsnamn	INTUMEX FB respektive FP
Godkännande	<p>Produkterna uppfyller kraven i 2 § 2 BVL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR).</p> <p>Brandteknisk klass EI 30-EI 180* 5:22</p> <p>* Enligt Tillhörande handlingar</p>
Tillhörande handlingar	<p>”Documentation Intumex FB” daterad 2008-06-03 (6 sidor)</p> <p>”Documentation Intumex FP” daterad 2008-08-14 (27 sidor)</p> <p>”Kabeluppsättning” daterad 2008-04-25 (1 sida)</p>

2008-10-02

Tg-bevis nr 0170/08

- Kontroll** Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2001-08-09 och dnr 310-94-0001 och övervakas av ett oberoende tredjeparts organ, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
- Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall, genom identifiering med hjälp av märkningen, tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran, som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.
- Distributör** Tillverkningskontrollen omfattar följande distributionsställe:
Silicone Trading, Kungsbacka
- Märkning** Produkterna skall hos distributören förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad förpackning och omfattar:
- | | |
|--|---------------------------------------|
| Distributör | Silicone Trading |
| Tillverkare | Intumex Brandschutzprodukte AG |
| Boverkets inregistrerade varumärke | + |
| SITAC:s ackrediteringsnummer | SITAC 1422 |
| Produktens typbeteckning | Intumex FB/FP |
| Typgodkännandebevisets nummer | 0170/08 |
| Löpande tillverkningsnummer eller -datum | nr/datum |
| Besiktningsorgan | SP |
- Bedömningsunderlag** Rapporter nr Pr-07-2.150 och Pr-07-2.151 från Pavus a.s., Tjeckien.
- Kommentarer** Tillhörande handlingar skall medfölja varje levererad förpackning.
- Giltighetstid** Godkännandet gäller t o m 2013-10-02.
- Ett typgodkännande upphör formellt att gälla efter övergångstiden för den harmoniserade tekniska specifikationen som produkten kan CE-märkas mot. Den tekniska bedömningen att produkten uppfyller Boverkets regler berörs inte av detta.



Johan Åkesson



Annika Hermodsson