

# TYPGODKÄNNANDEBEVIS 0244/04

med beslut om tillverkningskontroll enligt 18-20 § lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m., BVL

**SÖKORD: BRANDSKYDD**  
**Genomföringar i vägg och bjälklag**  
**Tätningssystem- och system**

## BRANDTÄTNINGSSYSTEM INTUMEX MG

Innehavare	Silicone Trading, Energigatan 5, 434 37 Kungsbacka, tel: 0300-773 50, fax: 0300-773 52, e-post: info@siliconetrading.se, hemsida: www.siliconetrading.se, org. nr: 556264-7213.	
Produkt	INTUMEX MG, brandtätningssystem bestående av expanderande massa Intumex MG tillsammans med bottningssystem av stenull eller polystyren, för tätning av kabel- och rör genomföringar samt fogar, EI 90/EI 120. Begränsningar och förutsättningar avseende max tätningstorlek, rörtyp m m framgår av tillhörande handlingar.	
Avsedd användning	Genomföring och tätning i brandcellsskiljande väggar av betong och gipsskivkonstruktioner samt bjälklag av betong, inomhus.	
Godkännande	Produkten uppfyller kraven i 2 § 2 BVL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR).	
	Brandteknisk klass EI 90 och EI 120 enligt tillhörande handlingar	5:221
Tillhörande handlingar	Ritningar betecknade System 1, -2, -3a, -3b, -4a, -4b, -6, -8, -9, -12, daterade 2004-10-25.	
Kontroll	Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2001-08-09 och Dnr 310-94-0001 och övervakas av SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB (SP).	

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall, genom identifiering med hjälp av märkningen, tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran, som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.

2004-12-03

Tg-bevis nr 0244/04

Distributör Tillverkningskontrollen omfattar följande distributörsställe:  
Silicone Trading, Kungsbacka.

Tillverkare Intumex GmbH, Linz, Österrike.

Märkning Produkten skall hos distributören förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad förpackning och omfattar:


Distributörens namn och ort	<b>Silicone Trading, Kungsbacka</b>
Tillverkarens namn	<b>Intumex GmbH</b>
Boverkets inregistrerade varumärke	<b>†</b>
SITAC:s ackrediteringsnummer	<b>SITAC 1422</b>
Produktens typbeteckning	<b>Intumex MG</b>
Typgodkännandebevisets nummer	<b>0244/04</b>
Löpande tillverkningsnummer eller -datum	<b>batchnummer</b>
Besiktningsorgan	<b>SP</b>

Bedömnings- Rapport nr Pr-03-02.056 från Pavus a.s, Tjeckien och nr 4007072 från LGAI  
underlag Technological Center, S.A., Spanien.

Kommentarer Tillhörande handlingar skall medfölja varje levererad förpackning.

Giltighetstid Godkännandet gäller t o m 2009-12-03.

Ett typgodkännande upphör formellt att gälla efter övergångstiden för den harmoniserade tekniska specifikationen som produkten kan CE-märkas mot. Den tekniska bedömningen att produkten uppfyller Boverkets regler berörs inte av detta.

  
Ulf Johansson  
Per Adolfsson