

TYPGODKÄNNANDEBEVIS 0349/02

med beslut om tillverkningskontroll enligt 18-20 § lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m., BVL

SÖKORD: BRANDSKYDD
Rör genomföringar

BRANDTÄTNINGSSYSTEM INTUMEX UC

Innehavare	Silicone Trading, Energigatan 5, 434 37 Kungsbacka, tel: 0300-773 50, fax: 0300-773-53, e-post: info@siliconetrading.se, hemsida: www.siliconetrading.se, org. nr: 55 62 64-7213
Produkt	INTUMEX UC, brandtätningssystem bestående av värmeexpanderande list, tjocklek 9 mm, bredd 50 mm (Intumex L) med plåtskoning för infästning runt genomföringar med plaströr av PVC, PP, ABS och PEH max Ø 160 mm i bjälklag och väggar av betong eller murverk, EI 60. INTUMEX UC skall appliceras på båda sidor om väggen.
Avsedd användning	Genomföringar i brandcellsskiljande väggar av betong eller murverk.
Handelsnamn	INTUMEX UC
Godkännande	Produkten uppfyller kraven i 2 § 2 BVL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR) Brandteknisk klass EI 60 5:221
Tillhörande handlingar	Montagebeskrivning INTUMEX UC daterad 2002-11-07.
Kontroll	Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2001-08-09 och Dnr 310-94-0001 och övervakas av ett oberoende tredjeparts organ SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall, genom identifiering med hjälp av märkningen, tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran, som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.

Distributör Tillverkningskontrollen omfattar följande distributionsställe:
Silicone Trading, Kungsbacka

Tillverkare Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:
Intumex Brandschutzprodukte AG

Märkning Produkten skall hos distributören förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad förpackning och omfattar:

Distributör	Silicone Trading
Tillverkare	Intumex Brandschutzprodukte AG
Boverkets inregistrerade varumärke	†
SITAC:s ackrediteringsnummer	SITAC 1422
Produktens typbeteckning	Intumex UC
Typgodkännandebevisets nummer	0349/02
Brandegenskaper	EI 60
Löpande tillverkningsnummer eller -datum	nr/datum
Besiktningsorgan	SP

**Bedömnings-
underlag** Rapport nr P202968 från SP.

Kommentarer Tillhörande handlingar skall medfölja varje förpackning som levereras.

Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2007-10-29 och projektnummer T200349-03.

Giltighetstid Godkännandet gäller t o m 2013-09-14.

Ett typgodkännande upphör formellt att gälla efter övergångstiden för den harmoniserade tekniska specifikationen som produkten kan CE-märkas mot. Den tekniska bedömningen att produkten uppfyller Boverkets regler berörs inte av detta.


Håkan Thiman
Ingvar Pettersson