

# YDEEVNEDEKLARATION

## Silicone Trading

### Fire Protection

Erstatter: Nr.: ST – ETA-16/0245 | Udstedt: 17/05/2016

1	Varetypens unikke identifikationskode: <b>Intumex® Wrap</b>			
2	<b>Type- eller serienummer:</b> som oplyst på emballagen af produktet			
3	<b>Tilsligtede anvendelser som oplyst i ETA-15/0690:</b> 3.1 Intumex® Wrap er en brandhæmmende pakning, som er et rørstoppende system til brændbare og ikke-brændbare rør (med samt uden brændbar isolering) i brandresistente vægge og lofter. 3.2 Produktet er tilsigtet anvendt som: - indvendig anvendelse med luftfugtighed < 85%RH, temperaturer > 0°C, ekskl. eksponering for regn og UV (TR 024:2009, type Z2) - indvendig anvendelse med luftfugtighed ≥ 85%RH, temperaturer > 0°C, ekskl. eksponering for regn og UV (TR 024:2009, type Z1); - anvendelse ved temperaturer < 0°C, ekskl. eksponering for regn og UV (TR 024:2009, type Y2); - anvendelse ved temperaturer < 0°C, eksponering for UV men ekskl. eksponering for regn (TR 024:2009, type Y1); - anvendelse i alle vejrforhold (TR 024:2009, type X).			
4	<b>Fabrikantens navn og kontaktadresse:</b> Silicone Trading Energigatan 5 434 37 Kungsbacka, Sweden, Plant: 11 info@siliconetrading.se			
	<b>Bemyndiget repræsentant:</b> ikke relevant.			
6	<b>Systemet eller systemerne til vurdering og kontrol af konstanden af ydeevne (AVCP):</b> se tabel i afsnit 9.			
7	<b>Byggevarer er ikke omfattet af en harmoniseret standard (hEN).</b>			
8	<b>Ydeevnedeklarationen vedrører en byggevare, for hvilken en europæisk teknisk vurdering er udstedt.</b> Österreichische Institut für Bautechnik (OIB, Austria) har udstedt en ETA for denne byggevare, med nr. ETA-16/0245 baseret på ETAG 026-1 og ETAG 026-2. Notificeret organ-byggevarer: Nr. 0761 (MPA Braunschweig) Deklaration for konstanden af ydeevne 0761-CPR-0518			
9	<b>Deklareret ydeevne</b>			
	<b>Væsentlige egenskaber</b>	<b>AVCP Systemer</b>	<b>Ydeevne</b>	<b>Harmoniserede tekniske specifikationer</b>
	<b>BR1: Mekanisk modstandsdygtighed og stabilitet.</b>			
	<b>BR2: Sikkerhed ved brand:</b>			
	Reaktion på brand:	1	E.	ETA-16/0245
	Brandmodstandsevne:	1	Denne karakteristika afhænger af den testede konstruktion. En konstruktions brandmodstandsevne, hvor byggevarer har været anvendt, er testet og ydeevneklassen fastlagt i henhold til en klassifikationsrapport med den relevante del af EN 13501.	
	<b>BR3: Hygiejne, sundhed og miljø:</b>			
	Vandtæthed:	-	NPD (ingen ydeevne fastlagt)	ETA-16/0245
	Afgivelse af farlige stoffer:	-	Deklaration	
	<b>BR4: Sikkerhed og adgangsforhold ved anvendelse: NPD</b>			
	<b>BR5: Beskyttelse mod støj: NPD</b>			
	<b>BR6: Energibesparelser og varmeisolering: NPD</b>			
	<b>Holdbarhed:</b>			
	Generel holdbarhedsvurdering:	1	I henhold til den deklarerede anvendelse, klasse X i henhold til EOTA TR024 og i overensstemmelse med ETAG 026-2.	ETA-16/0245

Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 9. Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Navn: Lars-Olov Axelson  
Stilling: Managing Director, Silicone Trading  
Kungsbacka, xx<sup>th</sup> of xxxxx 2016

Underskrift: